**РОСТЕХНАДЗОР**

**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**(Дальневосточное управление Ростехнадзора)**

Приморский край
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, Тел: 222-89-68, 222-81-92, E-mail:ggtn49@tugen.vladivostok.ru

с. Покровка (место составления акта) « 25 » октября 2017 г. (дата составления акта)

11-00 ч. (время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ А-А74-814

По адресу/адресам: *692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Октябрьская, 8.*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения № Р-А74-814 от 27.09.2017г. заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Скиба В.А.*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена *плановая, выездная* проверка
(плановая/внеплановая,документарная/выездная)

в отношении: *муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района» (далее МОБУ «Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района»).*
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *8 дней/20 часов*
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Дальневосточным управлением Ростехнадзора*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

*Директор МОБУ «Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района» Нестеренко Елена Васильевна* _____ *16.10.2017, 11-00 часов*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

_____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: *Кузнецов Григорий Алексеевич, главный государственный инспектор*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Директор МОБУ «Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района» Нестеренко Елена Васильевна*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п\п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа, лица, допустившие нарушения | Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены | Лицо, допустившее нарушение |
|---|---|---|---|
| 1. | *Не обеспечена вторая категория по надежности электроснабжения* | *Таблица 5.1 СП 31-110-2003* | *Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района* |
| 2. | *Не представлены паспорта основного электрооборудования* | *п. 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,* | *Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | далее ПТЭЭП | |
| 3. | Кабель проложен по воздуху без тросовой подвески | п. 1.7.2. ПТЭЭП, п. 2.1.33 Правила устройства электроустановок, далее ПУЭ | Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района |
| 4. | Кабель проложен в чердачном помещении без применения металлических труб | п. 1.7.2. ПТЭЭП, п. 2.1.69 ПУЭ | Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района |
| 5. | На кабелях нет бирок с указанием их марки, сечения, номера линии | п.2.4.5 ПТЭЭП | Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района |
| 6. | Не представлены акты разграничения сетей по имущественной принадлежности с начальной школой | п.1.8.1 ПТЭЭП | Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района |
| 7. | В кабинете информатики автоматы, через которые подается напряжение на столы учеников, удалены от рабочего места преподавателя | п. 14.36 СП 31-110-2003 | Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района |
| 8. | В кабинете информатики линии питания розеток, установленных на столах учеников, подключены без разделительного трансформатора либо устройства защитного отключения на ток до 30 мА. | п. 14.36 СП 31-110-2003 | Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района |
| 9. | В кабинете технологии линии питания розеток, установленных на столах учеников, подключены без разделительного трансформатора либо устройства защитного отключения на ток до 30 мА. | п. 14.36 СП 31-110-2003 | Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района |
| 10. | В кабинете «Физика» и у входа в кабинет информатики установлены розетки 220В без защитной шторки | п.7.1.49 ПУЭ | Соснин А.А., зам. начальника технического отдела Управления образования Октябрьского района |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _не выявлено_

выявлены факты невыполнения предписани органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _не выявлено_

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

инспектор Дальневосточного управления Ростехнадзора
Фамилия, подпись Дата

*Кузнецов Г.А.* _____ *Нестеренко Е. В.*

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. *Выписка из приказа начальника управления образования администрации Октябрьского района № 12 от 27.02.2004 о назначении на должность Нестеренко Е. В.;*
2. *Договор № 15 от 15.12.2016 на техническое обслуживание и эксплуатацию электрических сетей и электрооборудования между МОБУ «Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района» и МКУ «Управление образования» Октябрьского района;*
3. *Акты № б/н от 16.03.2012 разграничения эксплуатационной принадлежности сторон*

№3 Главный государственный инспектор Дальневосточного управления Ростехнадзора
Фамилия, подпись Дата

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ *Кузнецов Г.А.* _____

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

*Директор МОБУ «Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района» Нестеренко Елена Васильевна*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*25* *октября* 20*17* г.

_____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)